

8

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Перед эксплуатацией контактора ознакомиться с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 2.1. Контактёр электромагнитный КМЕ 130, 24
2.2. Предприятие изготовитель – ОАО «Электроаппаратура»,
Республика Беларусь, 246050, ул. Советская, 157,
тел. (0232) 68-40-94, факс (0232) 68-41-72
2.3. Партия шт. 5

№ 2406024

Примечание – обозначение номера партии состоит из даты выпуска (первые две цифры), месяца выпуска (последующие две цифры) и года выпуска (последние три цифры)

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3.1 Основные технические данные и характеристики приведены в техническом описании и инструкции по эксплуатации контактора.
3.2 Напряжение цепи управления U_n , В 24
3.3 Сведения о содержании драгоценных металлов приведены в таблице 1, цветных металлов в таблице 2.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 4.1 Изделие в соответствии с п. 2.1.
4.2 Техническое описание и инструкция по эксплуатации.
4.3 Паспорт

5. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Таблица 1

Наименование материала	Типоисполнение контакторов	Масса в изделии, г
Серебро	КМЕ 020	1,5393
	КМЕ 030	1,9605
	КМЕ 120	1,5524
	КМЕ 130	2,116
	КМЕ 220	3,864
	КМЕ 230	5,4451

Примечание – Серебро содержится:

- 1 В контактах контакторов всех исполнений.
- 2 В виде гальванопокрытий на ламелях, мостиках и проводах выводов катушек.
- 3 В биметаллических мостиках контакторов КМЕ 030.
- 4 В биметаллическом мостике вспомогательных контактах.

СВЕДЕНИЯ О ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛАХ,

СОДЕРЖАЩИХСЯ В КОНТАКТОРАХ

Таблица 2

Наименование металла, сплава	Количество цветных металлов, содержащихся в виде изделия, кг						
	Классификация						
	I	II	III	V	X	XII	XIII
КМЕ 020							
Алюминий и алюминиевые сплавы		0,01602					
Медь и сплавы на медной основе	0,020		0,01664	0,0003	0,00002	0,0004	0,00015
КМЕ 030							
Алюминий и алюминиевые сплавы		0,01602					
Медь и сплавы на медной основе	0,020		0,01704	0,0003	0,00002	0,0004	0,00015
КМЕ 120							
Алюминий и алюминиевые сплавы		0,0199					
Медь и сплавы на медной основе	0,035		0,01561	0,0003	0,00002	0,0004	0,00015
КМЕ 130							
Алюминий и алюминиевые сплавы		0,0199					
Медь и сплавы на медной основе	0,035		0,01726	0,0003	0,00002	0,0004	0,00015
КМЕ 220							
Алюминий и алюминиевые сплавы		0,034					
Медь и сплавы на медной основе	0,1038		0,00706	0,0003	0,00002	0,0004	0,00015
КМЕ 230							
Алюминий и алюминиевые сплавы		0,034					
Медь и сплавы на медной основе	0,104		0,00706	0,0003	0,00002	0,0004	0,00015

Количество цветных металлов, подлежащих сдаче в виде лома, кг							Возможность демонтажа деталей и узлов при списании изделий
При полном износе изделия и его списании							
по группам (ГОСТ 1639-78)							
I	II	III	V	X	XII	XIII	
	0,01602						Возможно
0,020		0,01664	0,0003	0,00002	0,0004	0,00015	Трудноизвлекаемые
	0,01602						Возможно
0,020		0,01704	0,0003	0,00002	0,0004	0,00015	Трудноизвлекаемые
	0,0199						Возможно
0,035		0,01561	0,0003	0,00002	0,0004	0,00015	Трудноизвлекаемые
	0,0199						Возможно
0,035		0,01726	0,0003	0,00002	0,0004	0,00015	Трудноизвлекаемые
	0,034						Возможно
0,1038		0,00706	0,0003	0,00002	0,0004	0,00015	Трудноизвлекаемые
	0,034						Возможно
0,104		0,00706	0,0003	0,00002	0,0004	0,00015	Трудноизвлекаемые

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

5.1. Контакторы электромагнитные КМЕ 130,24В
указанные в п.2.1. соответствуют ТУ ВУ 400051479.027-2017,
признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска « 20 » 09 20 24 г.

М.П.

Начальник отдела качества

(С.А.Совенко)

Руководитель предприятия

(В.С.Морозов)

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Предприятие – изготовитель гарантирует сохранность
технических и эксплуатационных характеристик в течение
гарантийных сроков службы и хранения в соответствии с
ТУ ВУ 400051479.027-2017.

8. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

