

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Выключатели ВУ22-2Б4У3 2ТД.610.018-12 предназначены для продолжительного проведения тока в номинальном режиме и для оперативных включений и отключений цепей постоянного тока и цепей переменного тока частотой 50 Гц для тягового и кранового электрооборудования.

0 - 11.2003

Дата изготовления _____

Изготовитель - ЗАО "Красна-Электра".

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В	
постоянный ток	250
переменный ток	380
Номинальный ток, А	20
Выключаемые и отключаемые токи, А	
номинальный:	
постоянный	I
переменный	20
предельный:	
постоянный	2
переменный	50
Суммарная масса серебра, г	0,01332
Степень защиты по ГОСТ 14255-89	IP 20
Масса, кг	0,322

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Выключатель	- I шт.;
Паспорт	- I экз.;
Инструкция по эксплуатации	
2ТД.610.018 ТО (по требованию потребителя)	- I экз.

2ТД.610.018-12 ПС

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Сухова	<i>Сухова</i>	11.04.94
Пров.		Болякина	<i>Болякина</i>	15.04.94
Н. контр		Преображенская	<i>Преображенская</i>	17.10.94
Утв.		Черкасова	<i>Черкасова</i>	18.04.94

Выключатель
ВУ22-2Б4У3
Паспорт

Лит.	Лист	Листов
A	I	3

ОТК

Перв. примен.

ВУ22-2Б4У3

Справ. №

Подпись и дата

Изм. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Изм. № подл.

29457 Корс 18.04.94

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Выключатель ВУ22-2Б4У3 2ТД.610.018-12 соответствует ТУ16-526.360-78 и признан годным для эксплуатации.

0 - 11.2033

Дата изготовления _____

Представитель ОТК _____

[Handwritten signature]

ЗАО "Красна-Электра" ОТК
г. Москва, г.р. № 010.018-12 № 28

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Выключатель ВУ22-2Б4У3 2ТД.610.018-12 упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

0 - 11.2033

Дата упаковывания _____

Упаковывание произвел _____

Изделие после упаковывания принял _____

[Handwritten signature]

ЗАО "Красна-Электра" ОТК
г. Москва, г.р. № 010.018-12 № 28

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Гарантийный срок при соблюдении потребителем условий транспортирования, эксплуатации и хранения, установленных техническими условиями, устанавливается 2 года со дня ввода аппарата в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня поступления выключателей потребителю.

Изм. Лист. № докум. Подп. Дата
29457 18.04.94

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

2ТД.610.018-12 ПС